



ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๘/ ๑๕๓๒

อบต.นาขางหลัก
เลขที่รับ ๑๓๖๑/๒๕๖๘
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๒๕

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดส่งตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้งหมด ๑๐๕ รายการทดสอบ จำนวน ๕ ตัวอย่าง ให้ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กรมอนามัย ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการทดสอบตัวอย่างดังกล่าว ตามใบรายงานผลการทดสอบ เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๘ - ๑๓๓/๒๕๖๘ ดังเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๕ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

เรียน นายก อบต.นาขางหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษา

☒ กองสาธารณสุข

☐ อื่นๆ.....

(นายบุญญักษ์ คำโค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชั้นสูง

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ ต่อ ๓๐๒

Website : <http://hpc9.anamai.moph.go.th> , E-mail: waterhpc9@gmail.com

ศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย องค์การหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

งานเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4430 5131 ต่อ 302



เลขที่ใบรายงานผล 129/2568

รหัสตัวอย่าง 68 - 129

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง 001

ประเภทตัวอย่าง น้ำประปา

สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม

วันที่รับตัวอย่าง 8 เมษายน 2568

วันที่วิเคราะห์ 8 เมษายน - 27 เมษายน 2568

วันที่ออกใบรายงานผล 1 พฤษภาคม 2568

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

สถานที่เก็บ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2

ตำบล นาขาม อำเภอ เทพสถิต

จังหวัด ชัยภูมิ

	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจวิเคราะห์	หน่วย
1	สีปรากฏ (Apparent color)	visual comparison method	35	แพลตตินัมโคบอลต์
2	ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometry	15.4	เอ็นทียู
3	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	Electrometric method	8.8	
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	TDS Dried at 180 °C	189	มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric	101	มิลลิกรัมต่อลิตร
6	ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂ ⁻)	Colorimetric	0.03	มิลลิกรัมต่อลิตร
7	ซัลเฟต (Sulfate)	Ion Chromatography	161	มิลลิกรัมต่อลิตร
8	คลอไรด์ (Chloride)	Ion Chromatography	14	มิลลิกรัมต่อลิตร
9	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	Ion Chromatography	0.30	มิลลิกรัมต่อลิตร
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	Ion Chromatography	0.26	มิลลิกรัมต่อลิตร
11	เหล็ก (Iron)	ICP	0.166	มิลลิกรัมต่อลิตร
12	แมงกานีส (Manganese)	ICP	0.050	มิลลิกรัมต่อลิตร
13	ทองแดง (Copper)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
14	สังกะสี (Zinc)	ICP	0.394	มิลลิกรัมต่อลิตร
15	ตะกั่ว (Lead)	ICP	0.028	มิลลิกรัมต่อลิตร
16	โครเมียมรวม (Total chromium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
17	แคดเมียม (Cadmium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
18	สารหนู (Arsenic)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
19	ปรอท (Mercury)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
20	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN method	>23	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร
21	อีโคไล (Escherichia coli)	MPN method	23	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

Mat

(นางสาวชญาดา สมบัติสวัสดิ์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

OK

(นางสาววิวรรณ พวงพฤษ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

1. รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
2. ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
3. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศเป็นโฆษณา

รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

งานเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4430 5131 ต่อ 302



เลขที่ใบรายงานผล 130/2568

รหัสตัวอย่าง 68 - 130

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง 002

ประเภทตัวอย่าง น้ำประปา

สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม

วันที่รับตัวอย่าง 8 เมษายน 2568

วันที่วิเคราะห์ 8 เมษายน - 27 เมษายน 2568

วันที่ออกใบรายงานผล 1 พฤษภาคม 2568

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากหลัก

สถานที่เก็บ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4

ตำบล นาขากหลัก อำเภอ เทพสถิต

จังหวัด ชัยภูมิ

	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจวิเคราะห์	หน่วย
1	สีปรากฏ (Apparent color)	visual comparison method	12	แพลตตินัมโคบอลต์
2	ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometry	5.8	เอ็นทียู
3	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	Electrometric method	6.8	---
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	TDS Dried at 180 °C	95	มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric	56	มิลลิกรัมต่อลิตร
6	ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂ ⁻)	Colorimetric	<0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
7	ซัลเฟต (Sulfate)	Ion Chromatography	26	มิลลิกรัมต่อลิตร
8	คลอไรด์ (Chloride)	Ion Chromatography	4	มิลลิกรัมต่อลิตร
9	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	Ion Chromatography	2.71	มิลลิกรัมต่อลิตร
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	Ion Chromatography	<0.025	มิลลิกรัมต่อลิตร
11	เหล็ก (Iron)	ICP	<0.04	มิลลิกรัมต่อลิตร
12	แมงกานีส (Manganese)	ICP	0.033	มิลลิกรัมต่อลิตร
13	ทองแดง (Copper)	ICP	<0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
14	สังกะสี (Zinc)	ICP	0.017	มิลลิกรัมต่อลิตร
15	ตะกั่ว (Lead)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
16	โครเมียมรวม (Total chromium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
17	แคดเมียม (Cadmium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
18	สารหนู (Arsenic)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
19	ปรอท (Mercury)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
20	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN method	>23	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร
21	อีโคไล (Escherichia coli)	MPN method	5.1	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

(Signature)

(นางสาวชญาดา สมบัติสวัสดิ์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

(Signature)

(นางสาววิวรรณ พวงพฤษ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
- ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศเป็นโฆษณา

รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

งานเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4430 5131 ต่อ 302



เลขที่ใบรายงานผล 131/2568

รหัสตัวอย่าง 68 - 131

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง 003

ประเภทตัวอย่าง น้ำประปา

สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม

วันที่รับตัวอย่าง 8 เมษายน 2568

วันที่วิเคราะห์ 8 เมษายน - 27 เมษายน 2568

วันที่ออกใบรายงานผล 1 พฤษภาคม 2568

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

สถานที่เก็บ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

ตำบล นายางหลัก อำเภอ เทพสถิต

จังหวัด ชัยภูมิ

	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจวิเคราะห์	หน่วย
1	สีปรากฏ (Apparent color)	visual comparison method	5	แพลตตินัมโคบอลต์
2	ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometry	3.5	เอ็นทียู
3	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	Electrometric method	4.8	---
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	TDS Dried at 180 °C	121	มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric	54	มิลลิกรัมต่อลิตร
6	ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂ ⁻)	Colorimetric	<0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
7	ซัลเฟต (Sulfate)	Ion Chromatography	50	มิลลิกรัมต่อลิตร
8	คลอไรด์ (Chloride)	Ion Chromatography	7	มิลลิกรัมต่อลิตร
9	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	Ion Chromatography	1.80	มิลลิกรัมต่อลิตร
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	Ion Chromatography	0.06	มิลลิกรัมต่อลิตร
11	เหล็ก (Iron)	ICP	<0.04	มิลลิกรัมต่อลิตร
12	แมงกานีส (Manganese)	ICP	0.178	มิลลิกรัมต่อลิตร
13	ทองแดง (Copper)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
14	สังกะสี (Zinc)	ICP	0.055	มิลลิกรัมต่อลิตร
15	ตะกั่ว (Lead)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
16	โครเมียมรวม (Total chromium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
17	แคดเมียม (Cadmium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
18	สารหนู (Arsenic)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
19	ปรอท (Mercury)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
20	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN method	6.9	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร
21	อีโคไล (Escherichia coli)	MPN method	5.1	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

Naom

(นางสาวชญาดา สมบัติสวัสดิ์)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

[Signature]

(นางสาววิวรรณ พวงพุกซ์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

- รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
- ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศเป็นโฆษณา

รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

งานเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4430 5131 ต่อ 302



เลขที่ใบรายงานผล 132/2568

รหัสตัวอย่าง 68 - 132

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง 004

ประเภทตัวอย่าง น้ำประปา

สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม

วันที่รับตัวอย่าง 8 เมษายน 2568

วันที่วิเคราะห์ 8 เมษายน - 27 เมษายน 2568

วันที่ออกใบรายงานผล 1 พฤษภาคม 2568

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

สถานที่เก็บ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10

ตำบล นาขางหลัก อำเภอ เทพสถิต

จังหวัด ชัยภูมิ

	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจวิเคราะห์	หน่วย
1	สีปรากฏ (Apparent color)	visual comparison method	25	แพลตตินัมโคบอลต์
2	ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometry	7.8	เอ็นทียู
3	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	Electrometric method	7.8	---
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	TDS Dried at 180 °C	60	มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric	101	มิลลิกรัมต่อลิตร
6	ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂ ⁻)	Colorimetric	0.05	มิลลิกรัมต่อลิตร
7	ซัลเฟต (Sulfate)	Ion Chromatography	1	มิลลิกรัมต่อลิตร
8	คลอไรด์ (Chloride)	Ion Chromatography	9	มิลลิกรัมต่อลิตร
9	ไนเตรท (Nitrate as NO ₃ ⁻)	Ion Chromatography	0.49	มิลลิกรัมต่อลิตร
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	Ion Chromatography	0.17	มิลลิกรัมต่อลิตร
11	เหล็ก (Iron)	ICP	0.180	มิลลิกรัมต่อลิตร
12	แมงกานีส (Manganese)	ICP	0.117	มิลลิกรัมต่อลิตร
13	ทองแดง (Copper)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
14	สังกะสี (Zinc)	ICP	0.310	มิลลิกรัมต่อลิตร
15	ตะกั่ว (Lead)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
16	โครเมียมรวม (Total chromium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
17	แคดเมียม (Cadmium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
18	สารหนู (Arsenic)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
19	ปรอท (Mercury)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
20	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN method	>23	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร
21	อีโคไล (Escherichia coli)	MPN method	>23	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

นางสาวชญาดา สมบัติสวัสดิ์

(นางสาวชญาดา สมบัติสวัสดิ์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

(นางสาววิวรรณ พวงพฤษ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

1. รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
2. ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
3. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศเป็นโฆษณา

รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ

งานเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4430 5131 ต่อ 302



เลขที่ใบรายงานผล 133/2568

รหัสตัวอย่าง 68 - 133

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง 005

ประเภทตัวอย่าง น้ำประปา

สภาพตัวอย่าง ไม่เหมาะสม

วันที่รับตัวอย่าง 8 เมษายน 2568

วันที่วิเคราะห์ 8 เมษายน - 27 เมษายน 2568

วันที่ออกใบรายงานผล 1 พฤษภาคม 2568

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

สถานที่เก็บ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 17

ตำบล นาขางหลัก อำเภอ เทพสถิต

จังหวัด ชัยภูมิ

	รายการที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจวิเคราะห์	หน่วย
1	สีปรากฏ (Apparent color)	visual comparison method	9	แพลตตินัมโคบอลต์
2	ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometry	3.7	เอ็นทียู
3	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	Electrometric method	8.1	
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	TDS Dried at 180 °C	286	มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric	196	มิลลิกรัมต่อลิตร
6	ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂ ⁻)	Colorimetric	0.09	มิลลิกรัมต่อลิตร
7	ซัลเฟต (Sulfate)	Ion Chromatography	3	มิลลิกรัมต่อลิตร
8	คลอไรด์ (Chloride)	Ion Chromatography	33	มิลลิกรัมต่อลิตร
9	ไนเตรต (Nitrate as NO ₃ ⁻)	Ion Chromatography	0.56	มิลลิกรัมต่อลิตร
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride)	Ion Chromatography	0.08	มิลลิกรัมต่อลิตร
11	เหล็ก (Iron)	ICP	0.082	มิลลิกรัมต่อลิตร
12	แมงกานีส (Manganese)	ICP	0.030	มิลลิกรัมต่อลิตร
13	ทองแดง (Copper)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
14	สังกะสี (Zinc)	ICP	0.270	มิลลิกรัมต่อลิตร
15	ตะกั่ว (Lead)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
16	โครเมียมรวม (Total chromium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
17	แคดเมียม (Cadmium)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
18	สารหนู (Arsenic)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
19	ปรอท (Mercury)	ICP	Not Detected	มิลลิกรัมต่อลิตร
20	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN method	>23	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร
21	อีโคไล (Escherichia coli)	MPN method	5.1	เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

Mon

(นางสาวชญาดา สมบัติสวัสดิ์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

[Signature]

(นางสาววิวรรณ พวงพฤษ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

1. รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
2. ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร
3. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศเป็นโฆษณา